



PASTOR – TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.

OIB: 17140959007; MB: 03919013

Rakitje – 10437 Bestovje, Novačka cesta 2

T: +385 1 3636 455; F: + 385 1 3691 455,

[www.pastor.hr](http://www.pastor.hr); e-mail: [prodaja@pastor.hr](mailto:prodaja@pastor.hr)

Žiro račun: 2402006-1100603308, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A



Hrvatska kvaliteta



## Vatrogasni aparat F9P

Stambeni objekti, hoteli, drvna, tekstilna i papirna industrija, skladišta,  
prodavaonice  
kataloški broj **525007H**

### Specifikacija

Izvedba aparata	prijenosni pod stalnim tlakom
Vrsta sredstva za gašenje	pjena AFFF
Razred požara	AB
Edicija	Regular Edition
Gašenje električnih instalacija i uređaja pod naponom	do 1000V
Količina sredstva za gašenje	9 lit.
Pogon	Dušik (N <sub>2</sub> ) - 14 bar / 20°C
Temperaturno područje	0°C do +60°C
Masa aparata	15 kg
EN3 efikasnost	34A   233B
Efikasnost u jedinicama gašenja	10 JG
Dimenzije (promjer/visina mm)	170 / 635
Standard	EN3
Direktive	PED 2014/68/EU